



Universidad Veracruzana

Dirección General de Investigaciones  
Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos (CIDEA)

### FOR-AC-12 RESULTADOS DE SERVICIOS MICROBIOLÓGICOS

LUGAR Y FECHA: Xalapa, Ver., a 22 de marzo de 2024

#### DATOS DEL SOLICITANTE

|                  |                                     |           |                         |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|
| COMPañÍA:        | UNIDAD ACADÉMICA DE HUMANIDADES     | TELÉFONO: | 228 842 1700 EXT. 15101 |
| REPRESENTANTE:   | LIC. MARIA DEL ROSARIO CABRERA LARA | E-MAIL:   | rcabrera@uv.mx          |
| DIRECCIÓN:       | AV. PRINCIPAL No. 65B               | RFC:      | N.A.                    |
| CIUDAD - ESTADO: | XALAPA, VERACRUZ                    |           |                         |

#### DATOS DE LA MUESTRA


|                           |                          |                            |       |                 |              |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------|--------------|
| SERVICIO:                 | MICROBIOLÓGICO           | CLAVE INTERNA:             | A-548 | No. DE INFORME: | MICRO-028/24 |
| Muestra:                  | X-UH-SPA2-B1-1           | Uso:                       |       | CONSUMO HUMANO  |              |
| Cantidad:                 | 100 ML                   | Fecha de muestreo:         |       | 19-mar-24       |              |
| Tipo de envase:           | VASO DE PLÁSTICO ESTÉRIL | Fecha y hora de recepción: |       | 19-mar-24       |              |
| Tratamiento preliminar:   | FILTRADO                 | Estado de ingreso:         |       | ADECUADO        |              |
| Responsable del muestreo: | CLIENTE                  |                            |       |                 |              |

#### RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

NORMA DE REFERENCIA  
NOM-127-SSA1-2017

| RESULTADO | DETERMINACIÓN / MÉTODO   | LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE |
|-----------|--|--------------------------|
| AUSENCIA  | Organismos Coliformes Totales por 100 ml de muestra/ NOM-112-SSA1-1994 | AUSENCIA                 |
| AUSENCIA  | Organismos Coliformes Fecales por 100 ml de muestra/ NOM-112-SSA1-1994 | AUSENCIA                 |
| NEGATIVO  | Escherichia coli, por 100 ml de muestra/ Procedimiento interno         | NEGATIVO                 |

COMENTARIOS: N.A. = No Aplica ml= mililitros

  
M.C. KARINA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ  
ANALISTA

  
DRA. MARIBEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ  
COORDINADORA

"El presente informe respalda únicamente los servicios analíticos y no constituye un monitoreo permanente de control de calidad."

"Resultados válidos únicamente para las muestras analizadas. Si el cliente realizó el diseño y/o la toma de muestras, el CIDEA. no se hace responsable de la representatividad del mismo."

"Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización por escrito del coordinador del centro".

La información que se presenta en este documento relacionada con los DATOS DEL CLIENTE, DATOS DEL PRODUCTO Y DATOS COMPLEMENTARIOS, es otorgada por el cliente

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE  
RECEPCIÓN DE RESULTADOS

Dr. Luis Castelazo Ayala s/n Colonia Industrial Ánimas C. P. 91190, Xalapa, Veracruz, México  
E-mail: cidea@uv.mx Tel. 228 842 1700 Ext. 13174