

REPORTE DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Unidad de Procedencia	Centro de Idiomas Córdoba	Ubicación SPA	Segundo piso, frente a las escaleras
Identificación	O-CIC-SPA1-BI-1	Fecha y hora del muestreo	22/09/25 – 12:10 pm
Muestreado por	Ing. Janet García Alejandro	Fecha y hora de recepción de la muestra	22/09/25 - 12:42 pm
Tipo de muestra	Agua purificada	Fecha y hora de análisis de la muestra	22/09/25 - 13:54 pm
Descripción SPA	Marca Purikor modelo PKUF 6UV		

RESULTADOS DE LA MUESTRA

Bebedero	Determinación	Resultado	Unidades	Límite permisible UFC/100ml
O-CIC-SPA1-BI-1	Coliformes totales	0 UFC/100 mL (AUSENCIA)	UFC/100 mL	0 UFC/100ml
	Coliformes fecales	0 UFC/100 mL (AUSENCIA)	UFC/100 mL	0 UFC/100ml

NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.

NMX-AA-102-SCFI-2006, Calidad del agua – Detección y enumeración de Organismos Coliformes, Organismos Coliformes Termotolerantes y Escherichia Coli Presuntiva – Método de filtración en membrana

Lectura:

- Análisis Coliformes Totales: **NEGATIVO**
- Análisis Coliformes Fecales: **NEGATIVO**

Agua apta para consumo humano.

Atentamente

Orizaba Ver., 23 de septiembre del 2025

 Dr. Eric Houbron Responsable del Laboratorio	 Ing. Janet García Alejandro Responsable del Análisis
---	---