

REPORTE DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

Información de la muestra

Unidad de Procedencia	Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) Ixtaczoquitlán	Ubicación SPA	Zona de cafetería
Identificación	O-USBI-SPA I-BI-I	Fecha y hora del muestreo	28/10/25 – 12:22 pm
Muestreado por	Ing. Janet García Alejandro	Fecha y hora de recepción de la muestra	28/10/25 – 12:58 pm
Tipo de muestra	Agua purificada	Fecha y hora de análisis de la muestra	28/10/25 – 14:15 pm
Descripción SPA	Marca Instapura modelo IPPLUS-15		

RESULTADOS DE LA MUESTRA

Bebedero	Determinación	Resultado	Unidades	Límite permisible UFC/100ml
O-USBI-SPA I-BI-I	Coliformes totales	0 UFC/100 mL (AUSENCIA)	UFC/100 mL	0 UFC/100ml
	Coliformes fecales	0 UFC/100 mL (AUSENCIA)	UFC/100 mL	0 UFC/100ml
NOM-127-SSAI-2021 , Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.				
NMX-AA-102-SCFI-2006 , Calidad del agua – Detección y enumeración de Organismos Coliformes, Organismos Coliformes Termotolerantes y Escherichia Coli Presuntiva – Método de filtración en membrana				

Lectura:

- Análisis Coliformes Totales: **NEGATIVO**
- Análisis Coliformes Fecales: **NEGATIVO**

Agua apta para consumo humano.

Atentamente

Orizaba Ver., 29 de octubre de 2025

Dr. Eric Houbron
Responsable del Laboratorio

Ing. Janet García Alejandro
Responsable del Análisis